

浙江省现代建筑设计研究院有限公司

ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

工程联系单

编号: 设-001 2024

主送单位	贵州省骨科医院	抄送单位	
项目名称	贵州省骨科医院(贵州省康复医学中心)新院区建设项目	子项	医疗综合楼

联系内容:(若更改需注明原因)

根据甲方反馈检验科和手术区域存在油烟味,经图纸核对发现现场遗漏安装检验科排风立管及排风机,检验科排风与厨房排风相连,且现场厨房排油烟机出口距离手术新风入口较近,现根据现场情况对检验科排风机设备及厨房排油烟管深化设计,风管耐火极限和风管材质等按照原设计说明中所述确定,详见附件。

排风设备表

设备名称	型号	风量 (m ³ /h)	风机静压 (Pa)	功率 (kW)	电压 (V)	机组噪音 dB(A)	数量 (台)	风机 效率	单位风量耗功率 Ws(W/m ³ /h)	安装方式
检验科柜式排风机	HTFC-I-18	11000	530	4	380	65	1	2级	0.27	落地安装
厨房排油烟柜式风机	HTFC-I-28	36710	610	15	380	75	1	2级	0.27	落地安装

名称	型号及规格	单位	数量
风管式杀菌消毒电子净化装置	风管式板式全截面高压+综合高效过滤器空气净化装置,	台	1
处理风量12000CMH	微生物净化率大于90%,颗粒物净化率大于95%。阻力小于35Pa。		

以下空白

审核	陶培均	项目负责人	张恒	各工种会签
校对	张恒	经办	张恒	2024年8月 日

主送单位签复意见:

单位主管		经办		年 月 日
------	--	----	--	-------

注:请主送单位签复意见后及时返回本院。

第 1 页;共 2 页